

기술개발제품 공공기관 실증지원 사업 수요신청서

수요제시 공공기관	기 관 명	한국환경공단		
	부 서 명	경영지원처		
담당자 정보	성명	이종찬	직책	과장
	연락처	032-590-3623	이메일	churky@keco.or.kr
수요제 품 요구내용	수요명	화재예방 및 신속대응을 위한 소방 방재시스템 구축 실증		
	세부품명	-	세부품명번호	-
<div style="display: flex;"> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p>주요 현안문제</p> <p>·</p> <p>주요 실증 필요성</p> </div> <div style="width: 85%;"> <p>가. 현안 및 문제점</p> <ul style="list-style-type: none"> - 공단 본사는 종합환경연구단지 내에 녹색관, 기후대기관, 물환경관, 환경기술관 등 4개 건물로 분산 배치되어 있으며 각 건물 내부에 화재수신기 등 자동화재탐지설비를 설치하여 운영 중에 있음 - 방재업무 담당직원은 기후대기관에 근무 중이며, 타 건물에서 발생한 화재경보는 속보기를 통해 전달받아 대응하고 있어, 화재대응 모니터링 및 긴급대응을 위한 보완책 필요 <p>나. 실증 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> - 건물별로 분산 운영되는 자동화재탐지설비를 하나의 장소에서 통합 관리하는 소방 관제시스템 구축 가능 여부 및 실효성 있는 대안을 제시하고 실증을 통해 재난방지 및 안전관리 개선을 기대 </div> </div>				
<div style="display: flex;"> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p>수요제 품 요구사항</p> </div> <div style="width: 85%;"> <p>가. 기술 수준</p> <ul style="list-style-type: none"> - 전문 소방 점검업 및 소방 공사업을 겸비한 업체를 선정하여 시공 - 공인시험(검사)성적서를 발급받을 수 있는 기술 수준 <p>나. 수요 성능</p> <ul style="list-style-type: none"> - 설치 후 성능시험 및 작동시험 실시 - 일정 기간 AS 및 점검 <p>다. 수요 규격</p> <ul style="list-style-type: none"> - 종합방재실에 각 4개동의 수신기를 하나로 통합하여 P형 1급 수신기를 설치 운영 - 수신기에 IOT설치 및 인터넷 연결한 시스템(미리24)을 도입하여 각 동의 수신기 상태를 휴대폰 어플로 24시간 확인 제어 </div> </div>				
실증장소	(주소) 인천시 서구 환경로 42 한국환경공단			
필요 실증기간	180일			
실증 후 구매여부	확정 구매 []		현장검증 결과 검토에 따른 구매 [√]	